




تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ) (سهامی عام)

توسعه زیر ساخت فیزیکی مرکز داده

درخواست برای پیشنهاد (RFP)

مدیریت زیرساخت

تیر ۹۷

صفحه ۲ از ۳	تجارت الکترونیک پارسیان	 تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ) (سهامی عام)
تاریخ تهیه : ۹۷/۰۴/۱۶	توسعه زیر ساخت فیزیکی مرکز داده	
PEC.DC.RFP.1.5	درخواست برای ارائه پیشنهاد	

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در نظر دارد تا نسبت به خرید تجهیزات غیرفعال توسعه زیرساخت فیزیکی بلوک سوم مرکز داده خود اقدام نماید. با توجه به نصب، راه اندازی و بهره برداری بلوک های اول و دوم این مرکز داده در سال ۱۳۹۴ و همچنین به منظور حفظ یکپارچگی، End To End بودن تجهیزات و رعایت استاندارد TIA942 در ارتباطات زیرساخت فیزیکی بلوک های موجود با بلوک جدید، بازدید شرکت کنندگان از مرکز داده این شرکت الزامی می باشد.

شرایط خرید

کلیه تجهیزات تحویلی حداقل بایستی بمدت ۱۵ سال، گارانتی داشته باشد.
 تجهیزات ارائه شده باید آکبند بوده و در بسته هایی که توسط کارخانه سازنده بسته بندی شده است تحویل گردد.
 رایبه گواهی اصالت کالا از کمپانی سازنده

مدت انجام پروژه:

صد درصد تامین تجهیزات شصت روز کاری پس از ابلاغ خریدار به فروشنده


نحوه پرداخت:

بیست درصد هزینه تجهیزات به عنوان پیش پرداخت
 شصت درصد هزینه تجهیزات پس از تحویل کامل تجهیزات
 بیست درصد هزینه تجهیزات پس از تایید فنی و تست تجهیزات توسط دستگاه نظارت خریدار

خسارات ناشی از عملکرد فروشنده:

به ازای هر روز تاخیر از جانب فروشنده: خسارتی معادل یک دهم درصد مبلغ قرارداد

قرائت شد و بطور کامل مورد قبول است
 مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده:

صفحه ۳ از ۳	تجارت الکترونیک پارسیان	 تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ) (سهامی عام)
تاریخ تهیه: ۹۷/۰۴/۱۶	توسعه زیر ساخت فیزیکی مرکز داده	
PEC.DC.RFP.1.5	درخواست برای ارائه پیشنهاد	

لیست تجهیزات مورد نیاز:

لیست تجهیزات غیرفعال – توسعه زیرساخت فیزیکی مرکز داده تجارت الکترونیک پارسیان				
No	Description	Order No.	QTY	UOM
1	HD-Panel 1HE sw BGT	H02030A4049	14	Pcs
2	HD-Panel 3HE sw BGT	H02032A4027	16	Pcs
3	HD-Modul-FanOut0,5HE 6LC-D tü+1MPO FO-OM3	H02050A4011	12	Pcs
4	HD-Modul-FanOut 1HE 18LC-D tü+3MPO FO-OM3	H02050A4015	146	Pcs
5	HD-Modul-FanOut0,5HE 6LC-D +1MPO FO-OS2	H02050A4018	8	Pcs
6	HD-Modul 1HE 8xAMJ-S RJ45 f. HD-Panel	H02025A4013	42	Pcs
7	HD-Modul 0,5HE Blindfeld für HD-Panel ...	H02025A4008	100	Pcs
8	MPO PC female patch cord, aqua, G50/125 OM3, 10 m	L00835A0005	56	Pcs
9	MPO PC female patch cord, aqua, G50/125 OM3, 15 m	L00836A0011	44	Pcs
10	MPO PC female patch cord, aqua, G50/125 OM3, 20 m	L00836A0015	60	Pcs
11	MPO PC female patch cord, aqua, G50/125 OM3, 25 m	L00836A0019	40	Pcs
12	MPO PC female patch cord, aqua, G50/125 OM3, 30 m	L00836A0023	8	Pcs
13	MPO APC female patch cord, yellow, E9/125 OS2, 20 m	L00836A0017	2	Pcs
14	MPO APC female patch cord, yellow, E9/125 OS2, 25 m	L00836A0021	2	Pcs
15	AMJ-S Module Cat.6A T568B blister package (24 pcs.)	J00029A2111	336	Pcs
16	cable AMJ 1000 S/FTP 4x2xAWG23/1 LSZH; Cat. 7, blue, 500 m	L02002A0181	5500	Meter
17	19" Cable management panel - with 5 guiding bars	H02025A0343	35	Pcs

قرائت شد و بطور کامل مورد قبول است
 مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده: